

Formulário de Resposta de Recurso

ANULAÇÃO DE QUESTÃO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA



Protocolo: 0000000244

IFSC – INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA EDITAL 02/2026 CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO (TAE) GERAL

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA

RESPOSTA A RECURSO

01 - ARQUITETO E URBANISTA - REITORIA

Nº DA QUESTÃO: 39

Prezada banca,

Venho através deste recurso solicitar a anulação da questão uma vez que há duas alternativas inequivocamente corretas, sendo elas as letras D e E.

Conforme o item 3.31 da NBR 8160,

“ramal de descarga” é a “tubulação que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitários”. Na sequência, o item 3.32 define “ramal de esgoto” como a “tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector”.

A alternativa D, por sua vez,

afirma que “o ramal de esgoto é a tubulação primária que recebe efluentes de aparelhos sanitários ou de desconectores”. Portanto, a alternativa não afirma que o ramal de esgoto recebe DIRETAMENTE os efluentes dos aparelhos sanitários. Ela diz apenas que ele “recebe efluentes de aparelhos sanitários ou de desconectores”. Ora, se: aparelho sanitário ? ramal de descarga ? ramal de esgoto, então o ramal de esgoto efetivamente recebe efluentes provenientes dos aparelhos sanitários, ainda que por intermédio do ramal de descarga. A alternativa não incluiu o advérbio “diretamente”, que tornaria a proposição claramente falsa. Portanto, os efluentes que chegam ao ramal de esgoto são, materialmente, efluentes provenientes de aparelhos sanitários, ainda que mediados pelo ramal de descarga.

Se a alternativa D afirmasse que o ramal de esgoto recebe “diretamente” os efluentes de aparelhos sanitários, haveria incompatibilidade inequívoca com a norma, pois essa característica pertence ao ramal de descarga. Contudo, o termo “diretamente” não consta da alternativa. Sua redação limita-se a indicar a origem dos efluentes recebidos, sem excluir a intermediação do ramal de descarga.

Também a expressão “ou de desconectores” encontra correspondência na definição normativa, que prevê o recebimento dos efluentes “a partir de um desconector”.

Por outro lado, a alternativa E também

está de acordo com a NBR 8160, uma vez que o item 4.2.3.4 estabelece expressamente que “as mudanças de direção (horizontal para vertical e vice-versa) podem ser executadas com peças com ângulo central igual ou inferior a 90°”.

Tem-se, assim, duas alternativas inequivocamente corretas (D e E), restando

comprometida a unicidade da resposta, razão pela qual se requer a anulação da questão.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Arquivo: 199253_4740377.pdf

Parecer: DEFERIMENTO — ANULAÇÃO DA QUESTÃO 39

1. Síntese do

recurso. Pede a anulação da questão, por haver duas alternativas corretas (D e E). Reconhece que a alternativa E está de acordo com o item 4.2.3.4. Sustenta que a alternativa D também está correta, por três razões: (a) ela não contém o advérbio "diretamente", que no item 3.31 caracteriza o ramal de descarga; (b) os efluentes que chegam ao ramal de esgoto provêm de aparelhos sanitários, por intermédio do ramal de descarga; (c) a expressão "ou de desconectores" corresponde ao trecho "a partir de um desconector" do item 3.32.

2. Delimitação da controvérsia. O recurso não contesta a alternativa E. O único ponto a decidir é se a alternativa D, tal como redigida no caderno de prova, também está de acordo com as disposições da norma. Se estiver, a questão tem duas alternativas corretas e não atende ao Anexo III, item 1.1, do edital.

3. Critério de julgamento. A alternativa é avaliada pelo que afirma, na redação efetivamente aplicada, diante do texto da norma indicada no comando. A alternativa D afirma: "O ramal de esgoto é a tubulação primária que recebe efluentes de aparelhos sanitários ou de desconectores."

4. Verificação da alternativa D, elemento por elemento:

Elemento da
alternativa D | O que a norma dispõe | Resultado

a. "tubulação primária" | Item 3.32: o ramal de esgoto é "Tubulação primária". | De acordo

b. "recebe efluentes de aparelhos sanitários" | Itens 3.31 e 3.32: o ramal de esgoto recebe os efluentes dos ramais de c. descarga, que são os efluentes dos aparelhos sanitários. Anexo B (normativo), Tabelas B.1 a B.3: "aparelhos contribuintes ao ramal de esgoto". Item 3.33: "ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários". | De acordo

c. "ou de desconectores" | Item 3.32: recebe os efluentes "a partir de um desconector". Item 5.1.1.2: "O ramal de esgoto da caixa sifonada". | De acordo
Nenhum dos elementos da alternativa contraria a norma.

5. O elemento que

tornaria a alternativa incorreta não consta de sua redação. Na norma, o que distingue o ramal de descarga do ramal de esgoto é o recebimento direto: o ramal de descarga é a "Tubulação que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitários" (item 3.31). A alternativa D seria incorreta se atribuísse ao ramal de esgoto esse recebimento direto. A redação aplicada não contém o advérbio "diretamente" nem termo equivalente.

Sem o advérbio, a própria norma fala em receber efluentes de aparelhos sanitários a propósito de componentes que só os recebem por intermédio de ramais de descarga: as caixas sifonadas ("quando receberem efluentes de aparelhos sanitários", item 5.1.1.2) e os tubos de queda ("tubos de queda que recebam efluentes de aparelhos sanitários", item 4.2.4.2). Não é possível, portanto, atribuir à alternativa um recebimento direto que seu texto não afirma e que a expressão, no uso da própria norma, não implica.

6. A forma da frase não torna a alternativa incorreta. A banca examinou se a alternativa D poderia ser considerada incorreta por não reproduzir a definição do item 3.32, que menciona os ramais de descarga. Concluiu que não, por três razões.

- O

comando pede a alternativa correta com base nas disposições da norma, e não a transcrição de uma definição. A própria alternativa E é uma paráfrase do item 4.2.3.4.

- A alternativa D não contém termo de exclusividade nem nega a intermediação dos ramais de descarga.

- Os efluentes que o ramal de esgoto recebe dos ramais de descarga são, pelo item 3.31, efluentes de aparelhos sanitários. A alternativa refere-se aos mesmos efluentes pela origem, sem mencionar a tubulação intermediária. Isso a torna menos específica do que o item 3.32, mas não contrária a ele.

7. Exame dos fundamentos do recurso. Os três fundamentos procedem: (a) a alternativa não contém o advérbio "diretamente" (item 5 acima); (b) a norma trata os aparelhos sanitários como contribuintes do ramal de esgoto (item 4 acima); (c) o recebimento de efluentes a partir de desconector está previsto nos itens 3.32 e 5.1.1.2.

8. Conclusão. A alternativa D, na redação aplicada, está de acordo com as disposições da ABNT NBR 8160, assim como a alternativa E. A questão apresenta duas alternativas corretas e não atende ao Anexo III, item 1.1, do edital. Recurso deferido. Questão 39 anulada, com atribuição dos pontos a todas as pessoas candidatas que realizaram a prova, nos termos do item 9.7 do edital.

Fundamento: Edital nº 02/2026, Anexo III, item 1.1, item 9.7 e Anexo VII; ABNT NBR 8160:1999, itens 3.31, 3.32, 3.33, 4.2.3.4, 4.2.4.2 e 5.1.1.2 e Anexo B (normativo), Tabelas B.1 a B.3.