Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO

RECURSOS QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

Protocolo: 0000000035

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - EDITAL Nº 02/2026 - GERAL

RECURSO QUANTO A GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 30 – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO III (TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E PINTURA)

Nº DA QUESTÃO: 36

Conforme o enunciado da questão 36, referente a NBR9574:98, é solicitado ao candidato que assinale a alternativa que apresenta três tipos de impermeabilizção rígida, porém o gabarito informado não é o correto, pois consta entre as alternativas 2 tipos de impermeabilização flexível.

GABARITO INFORMADO PELA
BANCA: (C) Argamassa polimérica, membrana de asfalto modificado e membrana de emulsão asfáltica

Conforme
descrito na NBR 9574:2008 no item 4.3 Tipo de impermeabilização flexivel, consta os seguintes tipos:

4.3.1 Membrana de asfalto modificado sem adiçao do polímero
4.3.2 Membrana de asfalto modificado com
adição de polímero
4.3.3 Membrana de emulsão asfáltica

Sendo assim, conforme a descrição da NBR 9574:2008 a
alternativa está incorreta.

GABARITO CORRETO SOLICITADO: (B) Argamassa modificada com polímero, argamassa polimérica e cimento cristalizante.

Conforme descrito na NBR 9574:2008 no item 4.2 Tipo de
impermeabilização rígida, consta os seguintes tipos:
4.2.2 Argamassa modificada com polímero
4.2.3
Argamassa polimérica
4.2.4 Cimento cristalizante para pressão negativa

Solicito, portanto, que o gabarito
seja alterado para a alternativa B, conforme a justificativa acima que está embasada no texto da NBR 9574:2008.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

ALTERNATIVA DEFERIDA: B

JUSTIFICATIVA: O gabarito estava equivocado. Resposta correta é a alternativa B. O recurso deve prosperar e o gabarito alterado.